



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области
(Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 42

«19» апреля 2024

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском
округе

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском,
Балтийском районах и Светловском городском округе Лемачко Еленой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ДЕТСКИЙ САД № 10 «ЧАЙКА», АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА: 238340, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СВЕТЛЫЙ, ПЕР. СОСНОВЫЙ,
Д. 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

пунктов 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -
полы, стены, потолки, двери имеют дефекты и повреждения, следы протекания, что не
позволяет качественно провести влажные уборки и генеральные уборки помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:
- в старшей группе А (2-й этаж) над буфетной зоной потолок имеет выбоину, во всех
помещениях групповой ячейки на потолке потрескалась и отслоилась краска, в
коридоре из раздевалки в групповую стена с выбоинами, пол неровный с провалами,
линолеумное покрытие с дырой;

- в подготовительной группе Б (2-й этаж) потолок в групповой, раздевалке, туалете с дефектами покрытия - следы протекания, отслоилась краска и штукатурка;
- в групповых и туалетах 2-й младшей группы А, средней группы А, старшей группы Б, подготовительной группы Б двери сильно изношены, отслоилась краска;
- на пищеблоке в зоне горячего цеха локально выбоина на потолке;
- в складском помещении для хранения продуктов на стенах отслоилась штукатурка и краска, линолеумное покрытие пола повреждено, с дефектами;
- лестничные пролеты между 1-м и 2-м этажами с повреждениями на потолке – следы протекания, отслоилось покрытие.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствии с требованиями пунктов 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» внутреннюю отделку потолков, стен, пола в старшей группе А, подготовительной группе Б, на лестничных пролетах между 1-м и 2-м этажами, в производственных помещениях пищеблока, в складском помещении; дверей в групповых и туалетах 2-й младшей группы А, средней группы А, старшей группы Б, подготовительной группы Б и выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок: до 15.04.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ДЕТСКИЙ САД № 10 «ЧАЙКА», ИНН 3913006110, АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 238340, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СВЕТЛЫЙ, ПЕР. СОСНОВЫЙ, Д. 12

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе по адресу: 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21 тел./факс 84015234498 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» апреля 2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области в Зеленоградском,
Светлогорском, Балтийском районах и
Светловском городском округе

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Е.Н. Лемачко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 04 2024 г.


(подпись)

С.В. Рудникова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
